



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME55.B02733

Срок действия с 25.03.2011

по 25.03.2014

№ 0132587

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
промышленной продукции НП «Южно-Уральское техническое общество»
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME55 от 12.05.2009г.)
456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66; тел.(3513) 53-78-25
www.sertmiass.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые для стационарной прокладки т.м. FASAB
из безгалогенных материалов на номинальное напряжение 0,66 кВ марок:
N2XH-J, N2XH-O, N2XCH, NHXH FE 180/E30, NHXH FE 180/E90,
NHXCH FE 180/E30, NHXCH FE 180/E90 (согл. VDE 0276-604, VDE 0266)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

35 2000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53769-2010 п.п. 4.4, 4.5, 5.2.1.1-5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7 -5.2.1.11,
5.2.1.12, 5.2.1.14, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 (п.п. 1,2,4 табл. 11),
5.2.5.2 (п.п. 1,2,4 табл. 12), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3, 6.3.1

код ТН ВЭД России:

8544 49 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Klaus Faber AG**

Lebacher Str. 152-156 66113 Saarbrucken, Германия

Перечень заводов-изготовителей согласно приложению к настоящему сертификату, бланк № 0029868

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Klaus Faber AG

Lebacher Str. 152-156 66113 Saarbrucken, Германия

НА ОСНОВАНИИ

- Протоколов испытаний №№ 45, 46 от 01.12.2010г. ИЛ КП ОАО «Уфимкабель», г. Уфа, атт. № РОСС.RU.0001.22КБ02,
- акта о результатах анализа состояния производства № ME55.AK.107-2011 ОС ПП НП «ЮУрТО»;
- сертификатов № С-RU.ПБ23.В.00158 от 15.03.2011, № С-RU.ПБ23.В.00166 от 25.03.2011 ОС НП «ЮУрТО», г. Миасс, атт. № ССПБ.RU.ПБ23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Знак ставится на изделие, упаковку (тару), в сопроводительной технической документации.

Схема сертификации № За

Зам. Руководитель органа

подпись

С.А. Боков

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.А. Кошкина

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

